

**АНКЕТА (титульный лист, часть I)**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
**для формирования электронного паспорта объекта**

**Наименование организации**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36  
 Невского района Санкт-Петербурга**

**ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга**

ОГРН 7037825002423

(полное и сокращенное наименование организации)

**Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)**

1. Дошкольная образовательная деятельность

ОКВЭД 85.11

2. и т.д.

ОКВЭД  
дополнительный

**Форма собственности | Собственность субъекта РФ**

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

**Организационно-правовая  
 форма**

Бюджетное учреждение

ОКОПФ 72 203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя  
 организации**

Заведующий

Димова Е.В.

**Телефон, факс руководителя  
 организации**

Тел: (812)412-06-90,  
(812) 560-58-14

Факс: (812)560-58-14,  
(812) 650-58-14

**E-mail организации**

gdou\_36@mail.ru

**Юридический  
 организации**

адрес

192029

Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.29 корп.3 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Фактический адрес организации**

192148

Санкт-Петербург, ул. Цимбалына, дом 50, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование владельца объекта, в котором находится организация**

ОГРН  
1037825010145

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 Невского района (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

**Юридический адрес владельца объекта, в котором находится  
 организация**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация**

Тел.

Факс

E-mail

**Наименование вышестоящей организации**

Администрация Невского района  
Санкт-Петербурга

ОГРН  
1027806078552

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический  
 организации**

адрес

вышестоящей

192131

Санкт-Петербург, пр. Обуховской  
Обороны, дом 163.

(индекс)

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации**

Член Правительства Санкт-Петербурга глава администрации К.Н.Серов

**Телефон, факс вышестоящей организации**

Тел. 576-98-32

Факс

**E-mail вышестоящей организации**

rnevsky@tunev.gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

## Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	192148 Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, дом 50, литер А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1141,1 кв.м.									
Этаж / этажи расположения объекта	2-3									
(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)										
Кадастровый номер объекта	78	12	000	71	28	2				
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	нет									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									



## АНКЕТА (основная часть)

п/п	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «Да» или «Нет») и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
	<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Путь пешеходного движения	1	1	1		Ширина пешеходных путей «К» Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	м	1,6	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис. Д.5	п.4.1.2
							наличие	нет			

							Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	0	0	0		не более 8 (1:12)	п. 4.1.8, рис Д.5
							То же около здания или в затесненных местах, «К»	1	0	0		не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п. 4.1.8, рис Д.5
							Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	1	1	0,012		не более 0,015	п. 4.1.8, рис Д.5
							Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	1	1	нет	соответствие		п. 4.1.11
							Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	1	1	0,01	м	не более 0,015	п. 4.1.11
							Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	0	0	0	м	не менее 0,05	
							Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	0	0	0	м	не менее 0,05	п. 4.3.4, рис Д.4
							Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	0	0	0	м	0,5	
							Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	1	1	нет	наличие		п. 4.1.3
							Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	0	0	нет	наличие		п. 4.1.4
							Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	1	1	нет	наличие		п. 4.1.1
							При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	1	1	нет	наличие		п. 4.1.5
							Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,	1	1	0	м	не менее 0,8	п. 4.1.10



Наименование зоны (технического средства)	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	м	не менее 0,05	п.4.1.9	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
1.2 Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	м	не менее 0,05	п.4.1.9	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
Название зоны (технического средства)															
1.3 Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
Название зоны (технического средства)															
1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)
Название зоны (технического средства)															
<b>2. Входной узел</b>															
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)															
2.1 Наружные лестницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,35-0,4	п. 4.1.12	





	1	1	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3		
	0	1	1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			СП 35-101-2001, п.3.17		
	0	1	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 5.1.3		
	0	0	0	0	0	Поперечный уклон	%	нет	1-2		п. 5.1.3		
	1	1	1	1	1	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 5.1.3		
	1	1	1	1	1	Высота площадки	м	0,02	Не более 0,025		п.4.1.9		
	1	1	1	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	2,2	$\geq 1,50$		п. 5.1.3		
	1	1	1	1	1	Глубина входной площадки «К»	м	1,2	$\geq 1,85$		п. 5.1.3		
	0	0	0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	нет	$\geq 2,20$		п. 5.1.3		
	0	0	0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	нет	$\geq 2,20$		п. 5.1.3		
	0	1	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 5.5.1, п.5.1.6		
	0	1	1	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет			п. 5.5.1		
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
2.7	1	1	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3 м «К»	м	2,2	Не менее 1,5		5.1.7.		
	1	1	1	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина пролетов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет			п.5.1.7		
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)												
2.8	1	1	0	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2		п. 5.1.4		
	1	1	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,012	Не более 0,014				
	0	1	1	1	1	Смотровые панели в полотах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет			п. 5.1.4		
	0	1	1	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	нет	От 0,5 до 1,2		п. 5.1.4		
	0	1	1	1	1	Обозначение символом входа,	наличие	нет			п. 5.5.1, п.5.1.6		

	Название зоны (технического средства)																				
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0	0	0											Не менее 1,2				п. 5.1.4
	Название зоны																				
	2.9 Вестибули общественных зданий	0	0	0	0	0											Не менее 1,0				п. 5.1.8
	<b>3. Пути движения внутри здания</b>																				
	Название зоны (технического средства)																				
	3.1 Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	1	1					м					нет	0,6				
		0	1	1	1	1					м					нет	0,6				п.5.2.3
		0	0	0	0	0					м					нет	0,6				
		0	0	0	0	0					м					нет	Не менее 1,5				п. 5.2.1
		1	1	1	1	1					м		1,0			нет	не менее 0,9				п.5.2.2
		0	0	0	0	0					м		нет			нет	не менее 1,4				п.5.2.2
		0	0	0	0	0					м		нет			нет	не менее 1,2				п.5.2.2
		0	0	0	0	0					м		нет			нет	не менее 0,05				п.5.2.7
	Название зоны	0	0	0	0	0					м		нет			нет	не более 0,013				п.5.2.8
	<b>Наименование ОСИ (см. прим. п.5)</b>																				



(технического средства)	1	1	1	0	Ширина «К»	м	0,8	Не менее 0,9	п. 5.2.4
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,012	Не более 0,014	п. 5.2.4
	0	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1
Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.3 Внутренние лестницы	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,33	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11
	1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17	
	1	1	1	1	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9
	0	1	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
	0	1	1	1	Ограждение с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	п. 5.2.15
	1	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	
	0	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
	1	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16
	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	нет	не менее 0,045	п.5.2.16
	1	1	1	1	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	нет	не менее 0,06	п.5.2.16
	0	1	1	1	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11
	1	1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,45	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9

		0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	нет		п. 5.2.9	
		0	1	1	1	1	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет			
		0	1	1	1	1	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
	Название зоны (технического средства)									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	0	0	0				Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9	
	Название зоны (технического средства)									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	1	1	1	1	1	1	1	1	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	0,66	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1	
		1	1	1	1	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	4	Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%		Не более 10 (1:10)		
	Название зоны (технического средства)									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	0	0	0	0				Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	
													Не менее 1,6		
	Название зоны (технического средства)									Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0	0	0					п. 4.1.14	С посторонней помощью



Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
3.8	Название зоны (технического средства) Лифты	0	0	0	0	Не менее 1,7	п. 5.2.18
3.9	Название зоны (технического средства) Эскалаторы	0	0	0	0	наличие	п. 5.2.22
3.10	Название зоны (технического средства) Пути эвакуации	0	1	1	1	соответствие	нет
		0	1	1	1	соответствие	нет
		1	1	1	1	наличие	да
		1	1	1	1	наличие	да

#### 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.5.1	Название зоны (технического средства) Актовые и зрительные залы	0	0	0	0	наличие	да	п. 5.5.5
		0	0	0	0	наличие	да	п. 5.5.1

#### 4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.5.1	Название зоны (технического средства) Актовые и зрительные залы	0	0	0	0	наличие	да	п. 7.2.4





4.8.1	средства) Помещения	0	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных ручек, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С» То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С» Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	нет	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2
		0	0	0	0		м	Нет	Не менее 0,4	
		0	0	0	0		м	нет	Не более 0,8	п.5.4.2

### 5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Название зоны (технического средства)										
5.1 Кабина в общей уборной	0	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	нет	нет	не менее 7	п.5.3.2
	1	1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,8		Не менее 0,75	
	0	1	1	1	Ширина кабины «К»	м	нет	нет	Не менее 1,65	
	0	1	1	1	Глубина кабины «К»	м	нет	нет	Не менее 1,8	
	0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	нет	нет	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11
	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	нет	нет	наружу	
	0	0	0	0	Опорные ручки «О», «К»	наличие	нет	нет		
	0	0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	нет		
	0	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67
	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	нет		п.5.3.6, п.5.5.7
	0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	нет		

		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У» Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	нет	п.5.5.1
5.2	Название зоны (технического средства) Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0			Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11
5.3	Название зоны (технического средства) Кабина душевая закрытая	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Не менее одной	п.5.3.4
5.4	Название зоны (технического средства) Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		Не более 0,48	п.5.3.5

560-58-14

Заполнил Анкету:

Забедунский Алексей Владимирович  
ФИО

Должность руководителя обследованного объекта

560-58-14  
телефон

Согласовано:  
412-06-90  
телефон

«12» февраля 2017 г.  
(подпись)

Докорова М.С.  
ФИО

Должность руководителя обследованного объекта

«12» февраля 2017 г.  
(подпись)

«12» февраля 2017 г.  
(подпись)